



## Městský úřad Turnov

odbor životního prostředí  
Antonína Dvořáka 335  
511 22 Turnov

Číslo jednací: OZP/13/451/HOJ

Vyřizuje: Houžvička

V Turnově dne 20.2.2013

Věc:

*Ohlášení stavby vodního díla*

- usnesení o provedení stavebního řízení
- oznámení zahájení stavebního řízení účastníkům řízení

## ROZHODNUTÍ

### I. USNESENÍ O PROVEDENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), a jako speciální stavební úřad podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon") shledal, že podání, které dne 11.2.2013 podala

Ing. Jana Haburajová, nar. 28.10.1960, Doubí 102, Čtveřín, 463 44 Sychrov

(dále jen "stavebník") ve věci ohlášení stavby „Biologický septik, zemní biofiltr, kanalizační potrubí, vsakovací drenáž“ není úplné, protože nemá náležitosti podle § 105 stavebního zákona ani všechny náležitosti podle § 15a odst. 2 vodního zákona a proto podle § 107 odst. 1 stavebního zákona

**rozhoduje o provedení stavebního řízení.**

Umístění stavby: ppč. **671/10**, k.ú. **Čtveřín**.

Popis stavby:

Jedná se o odkanalizování novostavby RD. Je navržena domovní sestava septiku a filtru (biologický septik plastový K1, zemní biofiltr DBF1), přečištěné odpadní vody je navrženo vsakovat na vlastním pozemku formou vsakovací drenáže.

Nedoložené náležitosti:

podle § 105 stavebního zákona:

- územní rozhodnutí nebo územní souhlas
- závazná stanoviska dotčených orgánů
- souhlasy osob, která mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu k pozemkům, která mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být stavební záměr uskutečněn

podle § 15a odst. 2 vodního zákona:

- kategorii výrobku označeného CE
- stanovisko správce povodí
- provozní řád

**Poučení o odvolání:**

Proti tomuto usnesení se nelze odvolat podle § 107 odst. 1 stavebního zákona.

**II. OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ BEZ MÍSTNÍHO  
ŠETŘENÍ  
- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**

Ing. Jana Haburajová dne 11.2.2013 ohlásila stavbu „Biologický septik, zemní biofiltr, kanalizační potrubí, vsakovací drenáž“. Protože podání nemá náležitosti ohlášení, proto MěÚ Turnov, OŽP, usnesením rozhodl o provedení stavebního řízení.

Umístění stavby: ppč. 671/10, k.ú. Čtve řín.

Popis stavby:

Jedná se o odkanalizování novostavby RD. Je navržena domovní sestava septiku a filtru (biologický septik plastový K1, zemní biofiltr DBF1), přečištěné odpadní vody je navrženo vsakovat na vlastním pozemku formou vsakovací drenáže.

Dne 20.2.2013 byla žádost doplněna o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

Popis nakládání s vodami:

*Vypouštění odpadních vod do vod podzemních v množství:*

Průměrné povolené 0,007 l/s

Maximální měsíční povolené 18 m<sup>3</sup>/měs.

Roční povolené 196 m<sup>3</sup>/rok

*a kvalitě:*

Hodnoty koncentrace znečištění ve vypouštěných odpadních vodách (mg/l):

<b>ukazatel</b>	<b>hodnota "m" (nepřekročitelná hodnota ukazatele)</b>
CHSK <sub>Cr</sub>	150
BSK <sub>5</sub>	40
NL	40
N-NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	20
P <sub>celk</sub>	10

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, oznamuje zahájení vodoprávního řízení účastníkům řízení.

Vzhledem k tomu, že jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad, upouští vodoprávní úřad od ohledání na místě i od ústního jednání.

Vodoprávní úřad určuje lhůtu, do kdy mohou účastníci řízení uplatnit své námitky, popř. důkazy do

**27. března 2013**

Do předložených podkladů lze před vydáním rozhodnutí nahlédnout v úřední dny (pondělí, středa) v kanceláři č. 109 Městského úřadu Turnov, OŽP a to rovněž v termínu do **27.3.2013**.

V uvedeném termínu je nutno žádost doplnit o:

- **Územní rozhodnutí nebo územní souhlas, souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, popřípadě vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování**
- **Stanoviska dotčených orgánů (koordinované stanovisko)**

Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje vodoprávní úřad oznámení o zahájení řízení účastníkům řízení veřejnou vyhláškou.

Otisk úředního razítka

Ing. Miloslava Šípošová  
vedoucí odboru životního prostředí

Před vydáním stavebního povolení je nutno žadatelem uhradit **správní poplatek** ve výši 300,- Kč. (na účet 19-1263075359/0800, VS 1713230012)

**Rozdělovník:**

**Účastníci řízení:**

- Ing. Jana Haburajová, nar. 28.10.1960, Doubí 102, Čtveřín, 463 44 Sychrov
- Veřejnou vyhláškou vyrozuměni tito účastníci řízení:  
Obec Čtveřín, Obec Sychrov, Krajská správa silnic Libereckého kraje (vlastník ppč. 1025, k.ú. Radostín u Sychrova) , Adéla Klinerová (vlastník ppč. 671/11, k.ú. Čtveřín), Pavel Bartoška, Blanka Beranová, Květoslav Heřmanský, Marie Holečková, Jana Hušková, Jana Korolevyčová, Zdeňka Kratzerová, Marie Kubínová, Danuška Lanková, Josef Marek, Marie Marková, Josef Matras, Hana Matrasová, Ludmila Medková, František Mokrý, Miloslav Mokrý, Václav Mužák, Aloisie Mužáková, František Mužíček, Petr Mužíček, Věra Mužíčková, Václav Nejedlo, Františka Nejedlová, Václav Prajzler, Anna Prajzlerová, Danuše Sobotová, Bohumil Šámal, Růžena Šámalová, Ing. Martin Šiml, Ing. Aleš Šrytr, Libor Šrytr (vše vlastníci ppč. 671/33, k.ú. Čtveřín), Zdeněk Snopek, Iveta Snopková (vlastníci ppč. 671/9 a 671/33, oboje k.ú. Čtveřín)

Potvrzení o vyvěšení tohoto oznámení na desce vodoprávního úřadu, popř. obecního úřadu (vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů - poslední den této lhůty je dnem doručení):

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Razítko a podpis orgánu, který vyvěšení a sejmutí potvrzuje:

Pro účely vyvěšení na úřední desce se zasílá obci Čtveřín a obci Sychrov (DS).